


**Дефектная ведомость №502.1-К. Замена деревянного оконного блока на оконный блок из ПВХ на антресоли в корпусе №2-2а, цех №02**



**Оконный блок**

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Количество оконных блоков	шт/м2	1/1,78	
2	Размеры проёма (высота*ширина)	мм	1110*1600	Габариты уточнить по месту. Расположение импостов уточнить по месту
3	Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный			
4	Стеклопакет двухкамерный t=32мм			
5	Створка поворотнo - откидная (на 1 оконный блок)	шт	1	
6	Откосы : сэндвич-панель, ширина откоса 300мм			
7	Отлив оцинкованный окрашенный t=0,45мм ширина-180мм			
8	Москитная сетка	шт	1	
9	Подоконник ПВХ шириной-350мм			
10	Демонтаж деревянных оконных блоков	шт	1	
11	Проём в стене из кирпича t=420мм			