

Дефектная ведомость №240104-Р.
Ремонт окон ПВХ на 3 этаже в корпусе №13 (инв. №120-0013), отдел №72.

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Примечание
3 этаж (отдел №72)			
1	Очистка, смазка фурнитуры створок окон ПВХ	8шт	Размер створок по наружному периметру 1560(h)*750мм
2	Замена уплотнителя в наружном и внутреннем контурах створок и регулировка створок	8шт	
3	Ремонт монтажного шва окон ПВХ с уличной стороны: демонтаж-монтаж отлива, демонтаж ПСУЛ, запенка зазора между рамой и кирпичной кладкой, гидроизоляция монтажного шва Стиз А	56,8м/п	Размер проема по наружному периметру (3100(h)*4000мм
4	Заделка зазоров между рамой и вертикальным соединительным профилем герметиком, между рамой и подоконником жидким пластиком	65,2м/п	С внутренней стороны
5	Замена ручек	2шт	

* Количество окон - 4шт

Дефектная ведомость №240104.1-Р.
Замена подоконника ПВХ на 4 этаже в комнате приёма пищи в корпусе №13 (инв. №120-0013), отдел №96.

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Примечание
1	Замена подоконника ПВХ шириной 450мм длиной 4000мм	1шт	
2	Установка уголков ПВХ по трём сторонам оконных откосов размером: 3000(h)*4000(b)*3000(h)мм	20м/п	2 окна
3	Монтаж демонтаж инвентарных лесов	6м2	

Дефектная ведомость № 2309187-Р.
Ремонт окон из ПВХ на 4 этаже в корпусе №13 (инв. №120-0013), отдел №95.

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Примечание
1	Замена ручек оконного блока из ПВХ	1шт	
2	Прочистка дренажных отверстий окон ПВХ	4шт	
3	Демонтаж отлива из листа оцинкованного, окрашенного t=0,5мм шириной - 215мм с сохранением	15,6 м/п	
4	Заделка монтажной пеной и герметиком зазора между рамой оконного блока из ПВХ и кирпичной кладкой стены (со стороны улицы по периметру блока)	54,4м/п	Окно: 2900(h)*3900-4шт; верх-заполнение стеклопакетами высотой 1200мм
5	Монтаж отлива (сохранённого) из листа оцинкованного t=0,5мм шириной - 215мм	15,6м/п	

Дефектная ведомость № 2309188-Р.
Ремонт окон из ПВХ на 4 этаже в корпусе №13 (инв. №120-0013), отдел №98.

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Примечание
1	Замена ручек оконного блока из ПВХ	1шт	
2	Прочистка дренажных отверстий окон ПВХ	3шт	

3	Демонтаж отлива из листа оцинкованного, окрашенного t=0,5мм шириной - 215мм с сохранением	11,7м/п	
4	Заделка монтажной пеной и герметиком зазора между рамой оконного блока из ПВХ и кирпичной кладкой стены (со стороны улицы по периметру блока)	40,8м/п	Окно: 2900(h)*3900-4шт; верх - заполнение стеклопакетами высотой 1200мм
5	Монтаж отлива (сохранённого) из листа оцинкованного t=0,5мм шириной - 215мм	11,7м/п	